

Woensdag 2 juli 1014.

Tegen 's middags staat de generator vast op zijn plaats, is er olie in het carter en de dieselleiding is aangesloten. Hij draait heel zoet maar er is een lekje aan de retour van de diesel. Placide lost dit gemakkelijk op. King last de uitlaat vast.

Na de middag controleren we alle belangrijke aansluitingen en alle bovengrondse boites; waar nodig brengt Placide een extra laag silicone aan. We zien ook dat de verbinding in de tuin van de zusters door metselwerk beschermd is, maar... De boite, waarin ik vorig jaar beschermend hars gegoten had, ligt losgeknipt op het metselwerk. Hoe dat komt? Wel, de metselaar heeft eerst de bescherming gemetst met de boite aan de buitenkant. Dan stelde hij vast dat het onmogelijk was om de boite naar binnen te brengen zonder de draden door te knippen. Dus werden de draden doorgesneden, werd de kabel naar binnen gebracht, daar gewoon opnieuw verbonden en met 'toile isolante' beschermd. De boite, nu op overschot, werd gewoon op het metselwerk gelegd. Logisch vooruitdenken is hier nog altijd niet evident. Wat zou je willen? Vooral een lokaal gebrek aan opleiding maar toch ook wat mentaliteit zullen hiervan wel de belangrijkste oorzaken zijn.

Alle voorlopige verbindingen van de elektriciteitsvoorziening door middel van kleine generatoren van CENI worden verwijderd. We lanceren de elektriciteit naar de campus. Onmiddellijk springen de veiligheids van de lijn naar het operatiekwartier, de materniteit en de interne. Shit! Omdat alle lijnen vanuit het verdeelbord in de radiologie naar die drie diensten vertrekken, sluiten we daar de drie lijnen af en kijken lijn per lijn om uit te zoeken waar het probleem zich situeert. In de materniteit is er een belangrijke kortsluiting in het plafond. Vorig jaar



King bestudeert de handleiding.

hadden we daar al een kabel vervangen die door ratten kapot gebeten was. Nu stellen we hetzelfde probleem vast. De dader(es), een dikke rat, zit zelfs vast tussen de onder- en de bovenkant van het valse plafond met de staart naar beneden. Morgen zullen we nog maar eens een stuk kabel moeten vervangen. We zullen een met ijzer versterkte kabel gebruiken. Dan kunnen de ratten wel nog de buitenste isolatie weg knabbelen maar door het ijzer geraken ze nooit, hopen we.

De generator draait zacht, hij lijkt ook niet veel te gebruiken. De volgende dagen zullen we nagaan hoeveel het verbruik exact is.

Rond 17 u. wordt een geblesseerde vrouw vanuit Shinga II per motor naar het ziekenhuis gebracht. Ze is op een boomstronk gevallen en een tak daarvan is via haar vagina de buik binnengedrongen. Na een grondig onderzoek beslist Lucien haar te opereren. Na de operatie vertelt hij dat de tak via een bestaande fistel haar blaas gescheurd heeft. Ook sluitspier van haar anus was gedeeltelijk gescheurd. Lucien heeft alle kwetsuren en ook de fistel operatief kunnen ongedaan maken. De info die hij van de vrouw kreeg is interessant: sorciërs in de nabijheid moeten ervoor gezorgd hebben dat de stok via de vagina haar buik naar binnen gedrongen is.



De generator staat vast op zijn plaats.